

Стерлитамакский межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС
России по Республике Башкортостан

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Стерлитамак
ул. Худайбердина, 100

“ 28 ” марта 20 18 г.
(дата составления акта)
17 ч. 30 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 24

По адресу/адресам: 453128, Республика Башкортостан, город Стерлитамак, улица Артема, 13
453121, Республика Башкортостан, город Стерлитамак, улица Артема, 11

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 24 от 26.02.2018 г. заместителя начальника Стерлитамакского
межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике
Башкортостан Ибрагимов Ирека Фаизовича

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

объекта защиты – здания учебного корпуса, здания общежития Государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения Башкирский колледж торговли и
гостеприимства

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 28 ” 02 20 18 г. с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. продолжительность 2 часа
“ 20 ” 03 20 18 г. с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. продолжительность 3 часа
“ 28 ” 03 20 18 г. с 16 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. продолжительность 1 час

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня/6 часов 00 минут

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Стерлитамакским межрайонным отделом надзорной деятельности
профилактической работы управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа
муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

о проведении проверки уведомлена исполняющий обязанности директора Государственного
бюджетного профессионального образовательного учреждения Башкирский колледж торговли
гостеприимства МIRONENKO O.I. 26.02.2018 года в 17 часов 25 минут, заверенную
копию распоряжения получила исполняющий обязанности директора Государственного
бюджетного профессионального образовательного учреждения Башкирский колледж торговли
гостеприимства МIRONENKO O.I. 28.02.2018 г. в 11 часов 00 минут

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: государственный инспектор г. Стерлитама
Стерлитамакского и Стерлибашевского районов Республики Башкортостан по пожарном
надзору Кашафутдинов Рустам Рафитович

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: исполняющий обязанности директора Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Башкирский колледж торговли и гостеприимства Мироненко Ольга Ивановна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

Выявлены нарушения требований пожарной безопасности

N п/п	Вид нарушения требования пожарной безопасности	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о лицах, допустивших нарушения
1	2	3	4
Здание учебного корпуса			
Общие нарушения			
1.	Руководитель организации не обеспечил в складских, административных и общественных помещениях наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны	ст. 151 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25.04.2012 г.	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Башкирский колледж торговли и гостеприимства
2.	Руководитель организации не обеспечил наличие на дверях помещений складского назначения обозначение их категории по пожарной опасности, а также классов зон в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	ст. 151 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 20 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25.04.2012 г.	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Башкирский колледж торговли и гостеприимства
Первый этаж			
3.	В коридоре (помещения № 2 согласно экспликации технического паспорта) у помещения гардероба и у помещения банкетного зала на путях эвакуации в качестве декоративно - отделочных материалов стен допускается применение панелей с неизвестными показателями пожарной опасности (не предоставлены сертификаты)	ч. 6 ст. 134, таблица 28 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Башкирский колледж торговли и гостеприимства
4.	В помещении тамбура (помещение № 1 согласно экспликации технического паспорта) в полу на пути эвакуации допущен перепад высот менее 45 см	ст. 151 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.28* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Башкирский колледж торговли и гостеприимства
5.	Запоры в дверях эвакуационных выходов, ведущих с первого этажа наружу, не обеспечивают их свободное открывание изнутри без ключа	ст. 151 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 35 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Башкирский колледж торговли и гостеприимства

		Правительства Российской Федерации № 390 от 25.04.2012 г.	
6.	Ширина эвакуационных выходов, ведущих из помещения лестничной клетки (помещение № 26 согласно экспликации технического паспорта) в помещение тамбура (помещение № 27 согласно экспликации технического паспорта), из помещения тамбура (помещение № 27 согласно экспликации технического паспорта) наружу составляет менее 0,8 м (фактически составляет 0,78 м)	ст. 151 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Башкирский колледж торговли и гостеприимства
Второй этаж			
7.	В коридоре (помещения № 25 согласно экспликации технического паспорта) на путях эвакуации в качестве декоративно - отделочных материалов стен допускается применение панелей с неизвестными показателями пожарной опасности (не предоставлены сертификаты)	ч. 6 ст. 134, таблица 28 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Башкирский колледж торговли и гостеприимства
Здание общежития			
Общие нарушения			
8.	Люк выхода на кровлю не соответствует требуемым размерам 0.6 x 0,8 м (фактически составляет 0,52 x 0,52 м)	ст. 151 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 8.4* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Башкирский колледж торговли и гостеприимства
9.	На пожарных шкафах на внешних сторонах дверок не предусмотрено место для нанесения номера телефона ближайшей пожарной части	ст. 151 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.15 Норм пожарной безопасности НПБ 151-2000 "Шкафы пожарные. Технические требования пожарной безопасности. Методы испытаний"	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Башкирский колледж торговли и гостеприимства
10.	Локальные планы эвакуации (для номеров общежития) выполнены не по ГОСТу Р 12.2.143-2009	ст. 151 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.2.1, п. 6.2.7 ГОСТа Р 12.2.143-2009 «Система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля»	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Башкирский колледж торговли и гостеприимства
Первый этаж			
11.	Руководитель организации не обеспечил наличие на дверях помещений складского назначения обозначение их категории по пожарной опасности, а также классов зон в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	ст. 151 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 20 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25.04.2012 г.	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Башкирский колледж торговли и гостеприимства

Третий этаж

12.	В коридоре (помещение № 2 согласно экспликации технического паспорта) у эвакуационного выхода, ведущего в помещение лестничной клетки (помещение № 1 согласно экспликации технического паспорта) расстояние от пола до верхней части речевого оповещателя составляет менее 2,3 м от уровня пола (фактическое расстояние составляет 2,25 м)	ст. 84 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требования пожарной безопасности», п. 3.21 НПБ 104-03 Приказ МЧС РФ от 18 июня 2003 г. N 315 "Об утверждении норм пожарной безопасности "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией"	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Башкирский колледж торговли и гостеприимства
-----	--	--	--

Пятый этаж

13.	Ширина эвакуационных выходов, ведущих из помещения коридора (помещение № 5 согласно экспликации технического паспорта) в помещение коридора (помещение № 3 согласно экспликации технического паспорта), из помещения коридора (помещение № 3 согласно экспликации технического паспорта) в помещение коридора (помещение № 2 согласно экспликации технического паспорта), из помещения коридора (помещение № 24 согласно экспликации технического паспорта) в помещение коридора (помещение № 2 согласно экспликации технического паспорта), из помещения коридора (помещение № 22 согласно экспликации технического паспорта) в помещение коридора (помещение № 24 согласно экспликации технического паспорта), из помещения коридора (помещение № 38 согласно экспликации технического паспорта) в помещение коридора (помещение № 2 согласно экспликации технического паспорта), из помещения коридора (помещение № 40 согласно экспликации технического паспорта) в помещение коридора (помещение № 38 согласно экспликации технического паспорта), из помещения коридора (помещение № 59 согласно экспликации технического паспорта) в помещение коридора (помещение № 2 согласно экспликации технического паспорта), из помещения коридора (помещение № 57 согласно	ст. 151 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Башкирский колледж торговли и гостеприимства
-----	---	--	--

	экспликации технического паспорта) в помещение коридора (помещение № 59 согласно экспликации технического паспорта) составляет менее 0,8 м (фактически составляет от 0,78 до 0,79 м)		
Подвал			
14.	На обводной линии у счетчика холодной воды отсутствует задвижка с электроприводом для пропуска противопожарного расхода воды	ст. 151 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 11.7* СНИП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий, п. 7.2.8 СП 30.133330.2012 "СНиП 2.04.01-85*. Внутренний водопровод и канализация зданий". Актуализированная редакция СНИП 2.04.01-85*	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Башкирский колледж торговли и гостеприимства
Уличные гаражи			
15.	Руководитель организации не обеспечил наличие на дверях помещений складского и производственного назначения обозначение их категории по пожарной опасности, а также классов зон в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	ст. 151 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 20 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25.04.2012 г.	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Башкирский колледж торговли и гостеприимства

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): -
- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний): предписание N 108/1/93 от 18.08.2017 г.
- нарушений не выявлено: _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание № 24/1/27 от 28.03.2018 г., протокол об административном правонарушении по ч. 14 ст. 19.5 КоАП РФ № 105 от 28.03.2018 г.

Подписи лиц, проводивших проверку: _____

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): _____



исполняющий обязанности директора Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Башкирский колледж торговли и гостеприимства МIRONENKO Ольга Ивановна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«28» марта 2018 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица
(лиц), проводившего проверку)


(подпись)

Телефон доверия:
8 (347) 233-99-99 г. Уфа

